

# PRÜFBESCHEINIGUNG

Auftrags-Nr.: 1027/2021 – HO  
*Contract No.*

08.02.2021  
ILA/MID

Antragsteller:  
*Applicant*  
Loba GmbH & Co KG  
Leonberger Str. 56–62  
71241 Ditzingen  
DEUTSCHLAND

Auftragsgegenstand:  
*Subject*  
Prüfung des Beschichtungssystems LOBADUR® WS Easy Prime und  
LOBADUR® WS 2K Duo C halbmatt gemäß ÖNORM C 2354

Ergebnis:  
*Result*  
Die mit den angeführten Materialien beschichtete Oberfläche konnte  
folgende Bewertungsklassen erreichen:

Verformbarkeit (Kegel-Bezeichnung) vor Alterung	7
Verformbarkeit (Kegel-Bezeichnung) nach Alterung	7
Kratzfestigkeit [N]	1,25
Haftvermögen (Gitterschnittkennwert) vor Alterung	0
Haftvermögen (Gitterschnittkennwert) nach Alterung	0
Chemikalienbeständigkeit	1 B

Die geprüfte Oberfläche entsprach den Anforderungen  
der ÖNORM C 2354 Klasse C.

Da keine Änderungen durchgeführt wurden, kann die Gültigkeit des Prüfberichtes Nr.  
2246/2011/1 - HO vom 08.02.2012 verlängert werden.  
Details der Untersuchung können dem Prüfbericht Nr. 2246/2011/1 - HO vom  
08.02.2012 entnommen werden.

Geltungsdauer: 28.02.2023  
*Period of validity*

HOLZFORSCHUNG AUSTRIA



DI Andreas Illy  
*Bearbeiter*



Dr. Gerhard Grüll  
*Abteilungsleiter*